

Checklist: Riolverstopping Herkennen

Riool ontstoppen Delft | KvK 98796194 | BTW NL005354714B60

Praktische gids voor inwoners van Delft en omgeving. Samengesteld door gecertificeerde monteurs met 30 jaar ervaring.

1. Symptomen herkennen

Vroege waarschuwingssignalen (actie binnen 1-2 weken):

- ☐ Water loopt langzamer weg dan normaal
- ☐ Borrelend geluid bij weglopen water
- ☐ Lichte rioollucht bij afvoerputjes
- ☐ Waterstand in WC-pot lager of hoger dan normaal

Acute signalen (direct actie ondernemen):

- ☐ Water stroomt terug uit afvoer
- ☐ WC loopt over bij doorspoelen
- ☐ Stankoverlast in meerdere ruimtes
- ☐ Nat wordende muren of vloeren bij leidingwerk
- ☐ Water in tuin of kruipruimte zonder regenval

2. Zelf proberen (veilig)

Stap 1: Controleer of meerdere afvoeren verstopt zijn (wijst op hoofdriool)

Stap 2: Giet 1 liter kokend water in de langzame afvoer (lost vetophoping op in 30% van gevallen)

Stap 3: Gebruik een standaard gummiplopper (zuigkracht creëren, niet duwen)

Stap 4: Probeer een handentstopperveer (max. 3 meter, voorzichtig draaien)

STOP als: water terugkomt uit andere afvoer, of na 10 minuten geen verbetering.

Volgens RIONED is 60% van eenvoudige verstoppingen (1 afvoerpunt) zelf op te lossen. Bij een hoofdrioolverstopping (meerdere punten) is professionele hulp altijd nodig.

3. Wanneer bellen (professionele hulp nodig)

- Meerdere afvoerpunten tegelijk verstopt
- Water komt terug via andere afvoeren
- Verstopping keert terug binnen enkele dagen
- Stankoverlast die niet verdwijnt na ventilatie
- Zichtbare schade aan leidingwerk of putjes

- Huurwoning met terugkerende problemen (verhuurder informeren)

4. Veelgemaakte fouten

- Chemische ontstoppers: beschadigen PVC-lijmverbindingen en gietijzer (bron: Kiwa, 2022)
- Hogedrukspuit zelf gebruiken: risico op leidingbreuk bij ouder leidingwerk
- Putdeksel forceren: risico op persoonlijk letsel en beschadiging afdichting
- Te lang wachten: een gedeeltelijke verstopping wordt altijd erger, nooit beter

5. Specifiek voor Delft (klei- en veenbodem)

In Delft en de polders van Midden-Delfland zijn deze extra risicofactoren relevant:

- Boomwortels: iepen, linden en platanen in lanen en langs grachten groeien actief naar rioolnaden
- Verzakking: leidingen kunnen meebewegen met de dalende klei- en veenbodem, vooral in de binnenstad
- Grondwaterstand: hoge grondwaterstand drukt leidingen omhoog of veroorzaakt instroming
- Ouderdom: in de binnenstad en Hof van Delft liggen nog veel gres- en gietijzeren leidingen van voor 1940

6. Contact bij spoed

Riool ontstoppen Delft: 015-2001157 (24/7 bereikbaar)

Gemiddelde aanrijtijd Delft: 30 minuten | Starttarief: EUR 150 inclusief BTW

Adres: Delftechpark 11, Delft

Beoordeling: undefined/5 op basis van undefined reviews

Riool ontstoppen Delft
Delftechpark 11, 2628 XJ Delft
Telefoon: 015-2001157 | Contactformulier: riool-ontstoppen-015-delft.nl/contact
KvK: 98796194 | BTW: NL005354714B60
IBAN: NL36 ABNA 0151 6788 12 | BIC: ABNANL2A